

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Псковской области
«Великолукский политехнический колледж»
(ГБПОУ ВПК)

182101, г. Великие Луки, ул. Глинки, д. 36, тел./факс (81153) 9-26-42, org1076@pskovedu.ru

исх. №294 от 25.06.2026 г.


Начальнику ОНД и ПР по г.Великие Луки
УНД и ПР Главного Управления
МЧС России по Псковской области
Иванову А.А.

В ответ на ваше письмо № ИВ-184-2-6-313 от 18.06.2026 г. по исполнению предписания №2512006-60/62-ВО/П от 29.01.2026г. об устранении выполненных нарушений сообщаем следующее:

- п.1 (лестница на 1 этаже высотой более 45 см. шириной более 1.5 метра не оборудована поручнями с двух сторон) выполнен – установлены поручни с двух сторон;




- п.3 (расстояние настенного речевого оповещателя на 3-м этаже у выхода от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм) выполнен – речевой оповещатель установлен в соответствии с нормативными актами;







- п.4 (на лестничном марше 2 этажа зазор между поручнями ограждениями лестниц менее 75 мм, (установлена железная решетка)) выполнен – железная решетка демонтирована, расстояние между поручнями приведено в соответствие;




- п.5 и п.6 (расстояние между контрольно-приемным прибором Рокот – 2 и ГРАНИТ №1, так же расстояние между контрольно-приемным прибором Рокот – 2, ИВЭПР, СКАТ-1200А менее 50мм) выполнено, приборы размещены в соответствии с нормами;



- п.8 (не в полной мере обеспечен знаками пожарной безопасности) выполнен – на всех этажах до установлены знаки пожарной безопасности;
1-й этаж:



- п.9 (на путях эвакуации допущено размещение мебели) выполнен – вся мебель убрана;



- п.11 (журналы эксплуатации противопожарных систем ведется не в полном объёме) по данному факту с обслуживающими организациями проведена беседа о необходимости внесения в журналы всей информации.

Дополнительно сообщаем, что общежитие колледжа является объектами с массовым пребыванием людей.

Зам. директора по АХД и безопасности

Смирнов С.Н.

Исполнитель: Смирнов С.Н.
тел. (81153) 9-26-42

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to S.N. Smirnov, is placed over the text of the official's name.