

**Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Псковской области  
«Великолукский политехнический колледж»  
(ГБПОУ ВПК)**

182101, г. Великие Луки, ул. Глинки, д. 36, тел./факс (81153) 9-26-42, org1076@pskovedu.ru

01.09.2026г.

**ОТЧЕТ**

о выполнении Представления об устранении нарушений законодательства о  
пожарной безопасности от 29.05.2025 №Прд-20580022-164-25/

Отчет о выполнении неисполненных нарушений Представления по состоянию на 30.06.2025г.

- по факту того, что двери, отделяющие коридоры с 1 по 3 этаж в общежитии по ул. Глинки, 41 не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, данное нарушение устранено, двери установлены.

- по факту того, что двери, отделяющие коридоры с 1 по 5 этаж в общежитии по ул. Вокзальная, 4а не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, данное нарушение устранено, двери установлены.

- по необорудованной, ограждением с поручнем лестницей, ведущей к эвакуационному выходу 1-го этажа высотой более 45 см, в настоящее время данное нарушение устранено, поручни на лестнице установлены.

Учитывая изложенное, все нарушения, указанные в Представлении об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 29.05.2025 устранены.

Директор



Николаева Е.А.