

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Псковской области
«Великолукский политехнический колледж»

Утверждаю:
И.о. директора ГБПОУ ВПК
Е.А. Николаева
« 05 » « 09 » 2025г.

**План устранения нарушений
санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об
антитеррористической защищенности, указанных в предписании № 02-79-2025 от 04.08.2025г.
и принятию мер по их выполнению.**

№ п/п	Вид нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Отделка стен туалетной комнаты для мальчиков на 3 этаже общежития по адресу: г. Великие Луки, ул. Вокзальная, д. 4А имеет дефекты: следы протечек, признаки поражения грибком.	В соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих	Ноябрь 2025г. - январь 2026г.	1. отделка стен туалетной комнаты для мальчиков на 3 этаже общежития по адресу: г. Великие Луки, ул. Вокзальная, д. 4А (устранение протечек, удаление плесени, косметический ремонт).	Зам.директора по АХД и безопасности	исполнено 26.01.2026г. Виктор В.С.

		средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.		2. отделка стен в прочих помещениях, имеющих аналогичные дефекты, в том числе и в общежитии по адресу: г. Великие Луки, ул. Глинки д. 41		
2	Отделка стен тренажерного зала общежития по адресу: г. Великие Луки, ул. Вокзальная, д. 4А имеет дефекты: отслоение краски;	В соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	декабрь 2025г. – февраль 2026г.	1. Ремонт стен тренажерного зала общежития по адресу: г. Великие Луки, ул. Вокзальная, д. 4А (удаление старой краски, оштукатуривание, грунтование, покраска)	Зам.директора по АХД и безопасности	исполнено 16.02.2026 Семинский Н
3	При проведении проверки выявлено, что остекление окон жилых комнат на 3, 4, 5 этажах общежития по адресу: г. Великие Луки, ул. Глинки д. 41 имеет нарушение целостности в виде составных стекол, аналогичные нарушения установлены при проведении	В силу п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.	1. Октябрь-ноябрь 2025г. (общежитие по адресу: г. Великие Луки, ул. Вокзальная, д. 4А) 2. Октябрь-ноябрь 2025г.	1. Замена стекол в общежитии по адресу: г. Великие Луки, ул. Вокзальная, д. 4А 2. Замена стекол в общежитии по адресу: г. Великие	Зам.директора по АХД и безопасности	по п. 1 исполнено 20.10.2025 Семинский Н по п. №2 исполнено

	проверки общежития по адресу: г. Великие Луки, ул. Вокзальная, д. 4А		(общежитие по адресу: г. Великие Луки, ул. Глинки д. 41)	Луки, ул. Глинки д. 41		27.11.2025. Смирнов С.Н. С.Н.
	В ходе проверки установлено, что в ГБПОУ ВПК (два корпуса) отсутствует бесперебойное оснащение системы видеонаблюдения.	п.19. Постановления Правительства № 1006 выявление потенциальных нарушителей, установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта обеспечивается путем: поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий).	До 01.09.2025г.	установить бесперебойное оснащение системы видеонаблюдения в общежитии по адресу: г.Великие Луки ул.Вокзальная 4а, и в учебном корпусе по адресу: ул.Глинки д.45	Зам.директора по АХД и безопасности	исполнено. 28.08.25. Смирнов С.Н. С.Н.

Зам.директора по АХД и безопасности

С.Н. Смирнов